

LEGENDA:

- druh svetidla
- A - náhrada jestvujúceho svetidla,
- B - doplnné svetidla na voľný stĺp,
- C - nový stĺp so svetidlom
- typ svetidla, viď legenda svetidiel
- číslo RVO
- poradové číslo svetidla
- Oceleový stožiar pre svetelný bod VO
- Existujúci stĺp vonkajšieho vedenia nn
- Existujúci svetelný bod VO, ktorý sa zmodernizuje-inštaluje sa nové svetidlo
- Doplnený projektovaný svetelný bod na existujúcom stožiar / stĺpe
- Nový, doplnený oceleový stožiar so svetelným bodom VO
- Existujúci svetelný bod VO, ktorý nie je predmetom tohto projektu
- Zrušený svetelný bod VO
- Existujúci rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- Nový rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- Závesný kábel NFA2X 2x16 pre napájanie svetidiel VO

SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S


OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.

ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.

OCHRANA PRI PORUČE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.

OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.



B A	Zmena	Dátum:	Výkon:	Číslo zákazky :
	Navrhol, kreslil : Holúbek Peter Zodp. proj. : Ing. Ravas Tibor Hl. projektant :	Dátum : 01/2017 Investor: Mesto Senica Miesto stavby : SENICA	Stupeň: Stavebné konanie	Číslo výkresu : VO-10
Merítko: 1:2000	Názov: Situácia verejného osvetlenia RVO45 - IBV Sotina			Vyhotoenie: