



LEGENDA:

- druh svetidla
- A - náhrada jestvujúceho svetidla,
- B - doplnenie svetidla na voľný stĺp,
- C - nový stĺp so svetidlom
- typ svetidla, vid legenda svetidiel
- číslo RVO
- poradové číslo svetidla
- - Oceľový stožiar pre svetelný bod VO
- - Existujúci stĺp vonkajšieho vedenia nn
- - Existujúci svetelný bod VO, ktorý sa zmodernizuje-inštaluje sa nové svetidlo
- B65.17 • - Doplnený projektovaný svetelný bod na existujúcom stožiar / stĺpe
- C65.17 • - Nový, doplnený oceľový stožiar so svetelným bodom VO
- 3.17 • - Existujúci svetelný bod VO, ktorý nie je predmetom tohto projektu
- - Zrušený svetelný bod VO
- RVO • - Existujúci rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- RVO • - Nový rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- - Závesný kábel NFA2X 2x16 pre napájanie svetidiel VO

SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ ALEBO KRYTÍM PODĽA S ČL.411.2.
OCHRANA PRI PORUČE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.

B A		Zmena	Datum:	Výsledok:	
 Peter Holúbek Štefánikova 703, Senica 0905 655 542 holubekp@gmail.com			Navrhov: kreslí: Holúbek Peter Zodp. proj.: Ing. Ravas Tibor Hl. projektant: Ing. Ravas Tibor Stavka: 01/2017 Investor: Mesto Senica Miesto stavby: SENICA	Číslo zakázky : Supeš: Stavebné konanie Číslo výkresu : VO-11	
Merítko: 1:2000			Názov: Situácia verejného osvetlenia RVO36-Štefánikova STS, RVO51-Cyklotrasa		