


LEGENDA:

- druh svetidla
- A - náhrada existujúceho svetidla,
- B - doplnenie svetidla na voľný stĺp,
- C - nový stĺp so svetidlom
- typ svetidla, viď legenda svetidiel
- číslo RVO
- poradové číslo svetidla
- - Ocelový stĺž pre svetelný bod VO
- - Existujúci stĺp vonkajšieho vedenia nn
- - Existujúci svetelný bod VO, ktorý sa zmodernizuje-inštaluje sa nové svetidlo
- - Existujúci svetelný bod VO, ktorý sa zmodernizuje-inštaluje sa nové svetidlo
- - Doplnený projektovaný svetelný bod na existujúcom bode VO / stĺpe
- - Nový, doplnený ocelový stĺž so svetelným bodom VO
- - Existujúci svetelný bod VO, ktorý nie je predmetom tohto projektu
- - Zrušený svetelný bod VO
- - Existujúci rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- - Nový rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- - Závesný kábel NFA2X 2x16 pre napájanie svetidiel VO



OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007;
OCHRANA OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NÁPAJANIA PODĽA ČL. 411.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL. 411.2.
OCHRANA PRI PORUČE: OCHRANNÝM UZEMENIEM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NÁPAJANIA PRI PORUČE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL. 412.

B Zmeny	A Zmeny	Návrh, kreslí: Holúbek Peter Zodp. proj.: Ing. Ravas Tibor Hl. projektant: Stavba: Senica Meritko: 1:2000	Dátum: 01/2017 Investor: Mesto Senica Miesto stavby: SENICA Názov: Situácia verejného osvetlenia RVO43-Železničná, Tehelná	Číslo zákazky: Stupeň: Stavebné konanie Číslo výkresu: VO-01 Výhovorení: