

**Mesto Senica**  
**Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica**

---

**Všetkým známým zájemcom súťaže**

Naša značka  
8/2021

Vybavuje  
JUDr.Olejárová

Senica, 24.08.2021

Vec:

„**Rekonštrukcia zdroja tepla v Dome smútku v Senici**“ - vysvetlenie podkladov

**Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia zdroja tepla v Dome smútku v Senici“**

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 23.08.2021 e - mailom doručená žiadosť o vysvetlenie výzvy podkladov na predmet zákazky : „**Rekonštrukcia zdroja tepla v Dome smútku v Senici**“ od záujemcu.

Ako potenciálnych záujemcov predmetnej súťaže Vás oboznamujeme s doručenou žiadosťou, ako aj s následným vysvetlením:

*1.otázka: Ako nahradiť zariadenie HKV/WHY, z dôvodu že sa uvedené zariadenie už nevyrába ?*

**Odpoveď:** V časti vykurovanie je možné nahradiť zariadenie HKV/WHY zariadením VHY 80/120.

*2.otázka: Upresniť v PD Plynoinštalácia od ktorého bodu ostáva zariadenie jestvujúce a odkiaľ sa realizuje nové ?*

**Odpoveď:** V prílohe prikkladáme upravenú schému zapojenia.

*3. otázka: Ak je v rozpočte dymovod kotla, v ktorej položke rozpočtu je zahrnutý ?*

**Odpoveď:** V časti Vykurovanie – rozpočet položka 69 zahrňuje kompletný komín – vid' výkaz materiálu -Technická správa Vykurovanie.

*4.otázka: V položke č. 72 Vykurovanie sa nachádza čerpadlo teplovodné, o aké čerpadlo sa jedná? Nie je v schéme vykurovania.*

**Odpoveď:** V časti Vykurovanie – rozpočet v položke 72 sa jedná o cirkulačné čerpadlo DN 25.

5. otázka: V technickej správe je spomínaný chemický preplach vykurovania, v ktorej položke rozpočtu má byť zahrnutý?

**Odpoveď:** V časti Vykurovanie - rozpočet v položke 47 je zahrnutý aj chemický preplach a odvápnenie potrubí.

Vysvetlenie výzvy sa oznámi všetkým záujemcom, ktorým boli odoslané podklady a súčasne bude vysvetlenie zverejnené na stránke verejného obstarávateľa : [www.senica.sk](http://www.senica.sk) v časti verejné obstarávanie

**Vzhľadom k predloženým otázkam uchádzača oznamujeme, že lehota na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky „Rekonštrukcia zdroja tepla v Dome smútku v Senici “ sa predlžuje do 30.08.2021 do 11,00 hod..**

S pozdravom

za verejného obstarávateľa  
**JUDr.Gabriela Olejárová**

Príloha: schéma zapojenia