



SIET': 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: STN 33 2000-4-41 :03/2019 + ZA11 :04/2019
411. OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:
PRÍLOHA: A-1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A-2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE:
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.2 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE

Verejné osvetlenie				PEČIATKA A PODPIS:	
VYPRACOVÁV: Ing. Juraj Szabo		OVERIL: Ing. Juraj Szabo		T. KONTROLA:	
PROJEKTANT: Ing. Juraj Szabo		ZODPOVEDNÝ PROJ: Ing. Juraj Szabo		DÁTUM: 02-2023	
MIESTO STAVBY: Mesto Senica		OKRES: Tmáva		ČÍSLO ZÁKAZKY: 23-018	
AKCIA: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 1. ETAPY PRE POVOLENIE STAVBY A PRE REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁČ		STUPEŇ: RP		FORMÁT: 594x1000	
OBJEKT: VEREJNÉ OSVETLENIE		MIERKA: 1:2000		ARCHÍVNE ČÍSLO: 23-018	
PRÍLOHA: SITUÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA RVO15, RVO21-PALÁRIKOVA, RVO22-PRÍEMYSELNÁ, RVO53, KAPLINSKÉ POLE		STRANA: VO-03/a		ČÍSLO PRÍLOHY:	

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom KODR, s.r.o.
Objednávatel tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akýchkoľvek omeškaní. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časti akokoľvek využívať, kopírovať (ani iným spôsobom rozmnožovať) alebo sprístupniť ďalším osobám.