



LEGENDA SVIETIDIEL:

typ svetidla

názov svetidla

svetelný tok svetidla - lm

index podania farieb (7=70)

náhradná teplota chromatickosti (30=3000K)

S

6\_TORCUS II S\_6250\_730

7\_TORCUS II S\_7110\_730

10\_TORCUS II S\_2800\_730

16\_TORCUS II S\_2600\_730

17\_TORCUS II S\_3750\_730

18\_TORCUS II S\_7200\_730

22\_TORCUS II S\_7200\_730

24\_TORCUS II S\_5160\_730

28\_KALOS POST TOP\_2275\_730

31\_TORCUS II M\_9150\_730

LEGENDA:

typ svetidla, viď legenda svetidiel

číslo RVO

poradové číslo svetidla

C6/5.17

- Nový, doplnený oceľový stožiar so svetelným bodom VO

- Nový kábel AYKY-J 4x16 uložený v zemi v celoplastovej ohybnej chráničke podľa platných STN. Vo výkopev súbehu s káblom bude vedená zemniaca sústava vyhotovená pásovinou FeZn 30x4mm pre uzemnenie stožiarov.

- Nový kábel AYKY-J 2x16 uložený v zemi v celoplastovej ohybnej chráničke podľa platných STN. Vo výkopev súbehu s káblom bude vedená zemniaca sústava vyhotovená pásovinou FeZn 30x4mm pre uzemnenie stožiarov.

- Nový závesný samonosný kábel 2x16

SIEŤ: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: STN 33 2000-4-41 :03/2019 + ZA11 :04/2019  
411. OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU:  
PRÍLOHA: A.1 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
A.2 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE:  
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.2 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

Verejné osvetlenie				PEČIATKA A PODPIS:	
<div><div><div></div><div>PATÁK</div></div><div><div>PATAK s r.o.</div><div>V.P.Totha 30, 905 01 Senica - SLOVAKIA</div><div>tel: +421 34 651 8917</div><div>e-mail: patakova@pataksro.sk</div><div>http://www.pataksro.sk</div></div></div>				<div><div>Ing. Juraj SZABO</div><div>organizovaný stavebný inžinier</div><div>5752 * 14</div></div>	
VYPRACOVAL:	Ing. Juraj Szabo	OVERIL:	Ing. Juraj Szabo	T. KONTROLA:	
PROJEKTANT:	Ing. Juraj Szabo	ZODPOVEDNÝ PROJ:	Ing. Juraj Szabo	DÁTUM:	02-2023
MIESTO STAVBY:	Mesto Senica			OKRES:	Trnava
AKCIA:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 2.ETAPY PRE POVOLENIE STAVBY A PRE REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁČ			ČÍSLO ZÁKAZKY:	23-018
				STUPEŇ:	RP
OBJEKT:	VEREJNÉ OSVETLENIE			FORMÁT:	4xA4
				MIERKA:	1:2000
PRÍLOHA:	SITUÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA RVO13 - HVIEZDOSLAVOVA, RVO15 - DLHÁ RVO21 - PALÁRIKOVA, RVO53 - KAPLINSKÉ POLE			ARCHÍVNE ČÍSLO:	23-018
				STRANA:	VO-01/a
				ČÍSLO PRÍLOHY:	

Táto dokumentácia vrátane všetkých príloh (s výnimkou dát poskytnutých objednávateľom) je duševným vlastníctvom KOOR, s.r.o.  
Objednávateľ tejto dokumentácie je oprávnený ju využiť k účelom vyplývajúcim z uzavretej zmluvy bez akéhokoľvek obmedzenia. Iné osoby (ako fyzické, tak právnické) nie sú bez predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa oprávnené túto dokumentáciu ani jej časti akokoľvek využívať, kopírovať (ani iným spôsobom rozmnožovať) alebo sprístupniť ďalším osobám.