



LEGENDA:

- druh svetidla
- A - náhrada jestvujúceho svetidla,
- B - doplnenie svetidla na voľný stĺp,
- C - nový stĺp so svetidlom
- typ svetidla, viď legenda svetidiel
- číslo RVO
- poradové číslo svetidla
- Oceľový stožiar pre svetelný bod VO
- Existujúci stĺp vonkajšieho vedenia nn
- Existujúci svetelný bod VO, ktorý sa zmodernizuje-inštaluje sa nové svetidlo
- Doplnený projektovaný svetelný bod na existujúcom stožiar / stĺpe
- Nový, doplnený oceľový stožiar so svetelným bodom VO
- Existujúci svetelný bod VO, ktorý nie je predmetom tohto projektu
- Zrušený svetelný bod VO
- Existujúci rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- Nový rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
- Závesný kábel NFA2X 2x16 pre napájanie svetidiel VO

SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.

ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU ISOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.

OCHRANA PRI PORUČE: OCHRANNÝM UZEŤMENIEM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.

OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ ISOLÁCIA, PODĽA ČL.412.

B	Zmena	Datum:	01/2017	Číslo zákazky:
A		Investor:	Mesto Senica	Stupeň:
		Miesto stavby:	SENICA	Sľavebné konanie
				Číslo výkresu:
Modernizácia a rozšírenie VO Senica 2.časť				VO-07
Meritko:	Názov:	Situácia verejného osvetlenia		Vyhodenie:
1:2000	Senica juh - RVO2,16,39,46,47,48			