

SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.

ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZAKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.

OCHRANA PRI PORUCHE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUCHE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.

OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.

B A	Zmena:	Dátum:	Vykonal:
Peter Holúbek Štefánikova 703, Senica 0907 / 911 911 holubek@orbit.sk	Navrhol, kreslil : Holúbek Peter	Dátum : 01/2017	Číslo zákazky:
	Zodp. proj. : Ing. Ravas Tibor	Investor: Mesto Senica	Stupeň: Stavebné konanie
	Hl. projektant :	Mesto stavby: SENICA	
	Stavba: Modernizácia a rozšírenie VO Senica 2.časť		Číslo výkresu: VO-12
	Názov: Situácia verejného osvetlenia RVO17-Kunov centrum (cyklotrasa)		Vyhotovenie:
Mierka: 1:2000			