


**SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S**  
**OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:**  
**OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.**  
**ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ ALEBO KRYTMI PODĽA S ČL.411.2.**  
**ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM**  
**ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.**  
**OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| B<br>A<br>Zmena:   |  | Dátum:   | Výkon:  |
| <br>Peter Holúbek<br>Štefánikova 703, Senica<br>0905 636 562<br>holubekp@gmail.sk |  | Navrhoľ, kreslil : Holúbek Peter<br>Zodp. proj. : Ing. Ravas Tibor<br>Hl. projektant :<br>Stavba : | Dátum : 01/2017<br>Investor: Mesto Senica<br>Miesto stavby : SENICA |
| Merítko:<br>1:2000   |  | Názov:<br>Situácia verejného osvetlenia<br>RVO20 - Kolónia   |   |
|  |  | Číslo zákazky :<br>Stupeň:<br>Stavebné konanie<br>Číslo výkresu :<br><b>VO-08</b><br>Vyhotovenie:  |   |