



- LEGENDA:**
- druh svetidla
 - A - náhoda jestvujúceho svetidla,
 - B - doplnenie svetidla na voľný stĺp,
 - C - nový stĺp so svetidlom
 - typ svetidla, viď legenda svetidiel
 - číslo RVO
 - poradové číslo svetidla
 - Ocelový stožiar pre svetelný bod VO
 - Existujúci stožiar pre svetelný bod VO
 - Existujúci stožiar vonkajšieho vedenia nn
 - Existujúci svetelný bod VO, ktorý sa zmodernizuje-inštaluje sa nové svetidlo
 - Doplnený projektovaný svetelný bod na existujúcom bode VO
 - Nový, doplnený ocelový stožiar so svetelným bodom VO
 - Existujúci svetelný bod VO, ktorý nie je predmetom tohto projektu
 - Zrušený svetelný bod VO
 - Existujúci rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
 - Nový rozvádzač ovládania a istenia svetidiel VO
 - Závesný kábel NFA2X 2x16 pre napájanie svetidiel VO



SYSTÉM: 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2007:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA ČL. 411.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ ALEBO KRYTÍ PODĽA ČL.411.2.
OCHRANA PRI PORUČE: OCHRANNÝM UZEMNENÍM, OCHRANNÝM POSPÁJANÍM A SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA PRI PORUČE V SYSTÉME TN, PODĽA ČL. 411.3 A 411.4.
OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA, PODĽA ČL.412.

A	Zmena	Datum:	Výsledok:	
 Peter Holúbek Svatá Jánka 703, Senica holubekp@gmail.sk	Navrhovateľ: Holúbek Peter	Dátum: 01/2017	Číslo zakázky:	
	Zodp. proj.: Ing. Ravas Tibor	Investor: Mesto Senica	Stupeň: Stavebné konanie	
	Hl. projektant:	Mesto stavby: SENICA	Číslo výkresu:	
	Slavba:			VO-09
	Merítko: 1:2000	Názov: Situácia verejného osvetlenia RVO3, RVO4 - Čáčov, RVO54 - Garáže Čáčov	Výhotovenie:	