



Všetkým známym záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Mgr. HazuchaSenica
22.3.2022

Vec:

„Zastávkové prístrešky“ – vysvetlenie podkladov

Verejnému obstarávateľovi boli dňa 21.3.2022 e-mailom doručená od záujemca žiadosť o vysvetlenie podkladov k výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky: *Zastávkové prístrešky*:

Otázka č.1: Poprosím vás o upresnenie :

Obraciam sa na Vás s prosbou o informácie v zmysle verejného obstarávania s názvom zákazky „Zastávkové prístrešky“, ktorého by sme sa radi zúčastnili. Chceli by sme sa však opýtať, aké sú momentálne podklady na miestach, kde by mali stáť nové zastávky? Sú tam betónové platne alebo vybetónované pätky? Príp. je možné zaslať nám foto existujúceho podkladu? Zákazka nezahŕňa tvorbu podkladov teda aspoň nám to z uvedeného vyplýva, čiže prosíme doplniť tieto informácie.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ v rámci zákazky požaduje aj montáž prístreškov, záujemca musí do svojej ponuky zahrnúť všetky práce nevyhnutné na správne a funkčné upevnenie prístreškov s podkladom. Záujemca si zvolí svoj vlastný systém upevnenia prístreškov (betónové platne / betónová pätky). Nakoľko miesta osadenia na nachádzajú na priestranstve bez zástavby, musí pri systéme zakladanie zvoliť spôsob odolný voči nadmernému vetru.

Existujúce prístrešky aj s existujúcou betónovou plochou budú odstránené na náklady investora, ktorý zrekultivuje a vyrovná celú plochu a pripraví ju pre úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ zároveň dopĺňa charakteristiku prístrešku:

- 2 modulové riešenie s min. rozmerom 2190 x 1365 x 2225 mm
- Materiál: pozinkovaná oceľová nosná konštrukcia
- Bočnice a zadná stena z bezpečnostného kaleného skla min. 6 mm
- **Predná strana z polovice uzatvorená zástenou z bezpečnostného kaleného skla min. 6 mm**
- Strecha plochá, opláštená komôrkovým polykarbonátom bronzovej farby s UV filtrom
- Konštrukcia a materiál prístrešku odolný voči nadmernému vetru
- Lavička s operadlom
- Povrchová úprava: prášková farba – podľa výberu verejného obstarávateľa
- Montáž: osadenie a montáž zastávkových prístreškov
- Doprava: zabezpečenie dopravy a vyloženia na miesto určenia
- Vrátane ich trvalého upevnenia do podkladu/zeme

Obr: Požadovaný tvar prístreškov (rozmer orientačný)



Vysvetlenie výzvy sa oznámi všetkým záujemcom, ktorým bola odoslaná výzva na predkladanie ponúk. Súčasne bude vysvetlenie zverejnené na stránke verejného obstarávateľa : www.senica.sk v časti verejné obstarávanie.

S pozdravom

Mgr. Ľuboš Hazucha
za verejného obstarávateľa

Príloha:

- Fotodokumentácia existujúcich prístreškov

1. Košútovec



2. Horné Suroviny



3. Horné Suroviny



4. Dolné Suroviny

